

04/2017

Mod: A22/PR1

Production code: 206172



Diamond
catering equipment

C € 0085

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0665
 Produkt-Identnummer
 product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Maxitrol Company mbH Industriestraße 1, D-48308 Senden
Vertreiber <i>distributor</i>	Maxitrol Company mbH Industriestraße 1, D-48308 Senden
Produktart <i>product category</i>	Ausrüstungsteile für Gas- und Druckgeräte: Gerätedruckregler für Erd-/Allgas (4101)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Druckregler
Modell <i>model</i>	RV ... LM
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 107963E5/12296 vom 02.02.1998 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 88 (01.08.1996)
Aktenzeichen <i>file number</i>	08-0656-GEU

19.08.2008 Rie A-1/2

 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances



ZLS-ZE-527/07

 DVGW CERT GmbH
 Josef-Wirmer-Straße 1-3
 53123 Bonn

 Telefon: +49 228 91 88-888
 Telefax: +49 228 91 88-993
 eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
--------------------------------------	------------------------------------

Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie	
--	--

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
---------------------------	--	--------------------------------------

... 12...	Nennweite: DN 6	
... 20...	Nennweite: DN 8	
... 47...	Nennweite: DN 15	
... 48...	Nennweite: DN 20	

Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>

Klasse: B
Gruppe: 2
Einsatztemperaturbereich: -15...+80 °C
Max. Eingangsdruck: 100 mbar
Ausgangsdruck: 2,5...30 mbar
Einbaulage: beliebig
Anschlussart: Rohrrinnengewinde nach ISO 7-1

C € 0085



EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0665
 Produkt-Identnummer
 product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Maxitrol Company mbH Industriestraße 1, D-48308 Senden
Vertreiber <i>distributor</i>	Maxitrol Company mbH Industriestraße 1, D-48308 Senden
Produktart <i>product category</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Governor for natural gas and all-gas (4101)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Governor
Modell <i>model</i>	RV ... LM
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	type testing: 107963E5/12296 from 02.02.1998 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 88 (01.08.1996)
Aktenzeichen <i>file number</i>	08-0656-GEU

19.08.2008 Rie A-1/2

 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

 DVGW CERT GmbH
 Josef-Wirmer-Straße 1-3
 53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dv-gw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkung <i>remarks</i>
fuel gases of the 1., 2. & 3. gas family	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
... 12...	nominal diameter: DN 6	
... 20...	nominal diameter: DN 8	
... 47...	nominal diameter: DN 15	
... 48...	nominal diameter: DN 20	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

class: B
group: 2
temperature range: -15...+80 °C
max. inlet pressure: 100 mbar
outlet pressure: 2,5...30 mbar
installation position: any
connection: internal thread according to ISO 7-1

DVGW