

09/2018

Mod: SY175G/CP9

Production code: 10309702-B-G-A



Diamond
catering equipment

Controller's Programming Parameters Paramètres De La Programmation Du Contrôler Parameter Programmierung Des Controller	N.º PPC00547.00 L7=L9.DOC
--	--

Modelo/Modello/Modelo	L7/L9 / / XR20CH-XR30CH
------------------------------	--------------------------------

St	Set Point	2°C			
		Tipo Tipo Tipo	Un Un Un	Def Def Def	Novo Nuovo Nuevo
Hy	Regulador Diferencial Regolatore Differenziale Regulador Diferencial		°C/°F	2.0	3
ods	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Ritardo partenza compressore dall'accensione strumento Retraso arranque compresor en regulación		min	0	1
AC	Tempo mínimo de paragem do compressor Tempo nin. Di spegnimento del compressore Tiempo mínimo de OFF del compresor		min	1	2
idF	Intervalo Entre Descongelações Intervallo tra due sbrinamenti Intervalo entre los desescarches		min	8	0
Mdf	Duração Máxima da Descongelação Durata massima defrost Duración máxima del desescarches		min	30	1
onF	Activar tecla ON/OFF Turn ON / OFF Activar tecla ON/OFF		flag	nu	OFF

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Nota: Per gli altri parametri sono assunti i valori predefiniti elencanti nella sezione "DEF" le istruzioni del microprocessore.

Nota: Para el resto de los parâmetros se asumen los valores por defecto que figuran en la columna "DEF" del manual de instrucciones del microprocesador.

Controller's Programming Parameters Paramètres De La Programmation Du Contrôler Parameter Programmierung Des Controller	N.º PPC00547.00 L7=L9.DOC
--	--

Model/Modèle/Modell	L7/L9 / / XR20CH-XR30CH
----------------------------	--------------------------------

St	Set Point	2°C			
		Tipo Tipo Tipo	Un Un Un	Def Def Def	Novo Nuovo Nuevo
Hy	Regulador Diferencial Regolatore Differenziale Regulador Diferencial		°C/°F	2.0	3
ods	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Ritardo partenza compressore dall'accensione strumento Retraso arranque compresor en regulación		min	0	1
AC	Tempo mínimo de paragem do compressor Tempo nin. Di spegnimento del compressore Tiempo mínimo de OFF del compresor		min	1	2
idF	Intervalo Entre Descongelações Intervallo tra due sbrinamenti Intervalo entre los desescarches		min	8	0
Mdf	Duração Máxima da Descongelação Durata massima defrost Duración máxima del desescarches		min	30	1
onF	Activar tecla ON/OFF Turn ON / OFF Activar tecla ON/OFF		flag	nu	OFF

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans le colonne "DEF" du manuel des instructions du microprocesseur sont supposés.

Beachten: Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spaltec "DEF" vom handbuch der anweisungen des mikroprozessors werden angenommen.