



MOD : AR5-BT/R2

Production code : 11505701-0-M-0

05/2024

Controller's Programing Parameters **Paramètres De La Programmation Du Contrôler** **Parameter Programmierung Des Controller**

N.º
PPC00471.01.DO
C

Modelo/Modello/Modelo	Y4/Y5 /
------------------------------	----------------

St	Set Point	Y4/Y5 = -18°C
-----------	------------------	----------------------

		Tipo Tipo Tipo	Min Min Min	Max Max Max	Un Un Un	Def Def Def	Novo Nuovo Nuevo
rd	Regulador Diferencial Regolatore Differenziale Regulador Diferencial		0	199	°C/°F	2.0	3
/A2	Configuração sonda 2						2
/A3	Configuração sonda 3						1
C0	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Ritardo partenza compressore dall'accensione strumento Retraso arranque compresor en regulación		0	15	min	0	1
C2	Tempo mínimo de paragem do compressor Tempo nin. Di spegnimento del compressore Tiempo mínimo de OFF del compresor		0	15	min	0	2
d0	Tipo de Descongelações Tipo sbrinamenti Tipo desescarches		0	4	flag	0	1
dl	Intervalo Entre Descongelações Intervallo tra due sbrinamenti Intervalo entre los desescarches		0	199	hrs	8	4
dt1	Temperatura máxima da descongelação Temperatura di fine defrost Temperatua de terminación desescarches		-50	200	°C/°F	4	6
dp1	Duração Máxima da Descongelação Durata massima defrost Duración máxima del desescarche		1	199	min	30	15
dd	Tempo de Goteio Tempo gocciolamento dopo lo sbrinamento Tiempo de goteo después del desescarche		0	15	min	2	2
A4	Configuração para Multifunção Configurazione per Multifunzione Configuración para Multifunción		0	9	flag	0	0
A5	Configuração para Multifunção Configurazione per Multifunzione Configuración para Multifunción		0	9	flag	0	9
F2	Paragem dos Ventiladores Quando Compressor OFF (0=Não, 1=Sim) Ventilatore OFF con compressore OFF Ventilador OFF con compresor OFF		0	1	flag	1	0
Fd	Ventilador parado após o tempo de goteio Spegnimento ventole dopo gocciolamento Apagamiento ventiladores después del goteo		0	15	min	1	2
H1	Auxiliar Ausiliario Auxiliar	AUX CMP2	0	10	flag	1	12
H5	Auxiliar 2 Ausiliario2 Auxiliar2	AUX LIGHT	0	10	flag	1	9
H6	Bloqueio da tecla "AUX" Blocco tasti "AUX" Bloqueo teclas "AUX"	AUX	0	255	-	0	32

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Nota: Per gli altri parametri sono assunti i valori predefiniti elencanti nella sezione "DEF" le istruzioni del microprocessore.

Nota: Para el resto de los parámetros se asumen los valores por defecto que figuran en la columna "DEF" del manual de instrucciones del microprocesador.

Controller's Programing Parameters

Paramètres De La Programmation Du Contrôler

Parameter Programmierung Des Controller

N.º
PPC00471.01.DO
C

St	Set Point						Y4/Y5 = -18°C
		Type Type Schreiben	Min Min Min	Max Max Max	Un Un Maß	Def Def Def	New Nouve au Neu
rd	Diferential Regulator Régulateur De Diferential Regler Diferential		0	199	°C/°F	2.0	3
/A2	Configuração sonda 2						2
/A3	Configuração sonda 3						1
C0	Compressor start delay after turn on unit Le retard de la mise en marche du compresseur après brancher l'unité Kompressoranfangsverzögerung nach schalten Maßeinheit ein		0	15	min	0	1
C2	Compressor shutdown minimum time Temps minimum de coupure du compresseur Mindest- stillstandszeit des verdichters		0	15	min	0	2
d0	Type of defrost Mode de dégivrage Art der Abtaung		0	3	flag	0	1
dl	Time Interval Between Two Defrost Cycles Intervalle Entre Deux Dégivrages Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden		0	199	hrs	8	4
dt1	Maximum temperature of defrosting Température maximale du dégivrage Maximale Temperatur der Entfrostung		-50	200	°C/°F	4	6
dp1	Maximum Duration of the Defrosting Durée Maximum du Dégivrage Maximum Entfrosten Dauer		1	199	min	30	15
dd	Dripping Time Temps d'égoutture Bratenfettzeit		0	15	min	2	2
A4	Multifunction Configuration Configuration pour MultifunTION MultifunktionsKonfiguration		0	9	flag	0	0
A5	Multifunction Configuration Configuration pour MultifunTION MultifunktionsKonfiguration		0	9	flag	0	9
F2	Fans OFF When Compressor OFF (0=NO, 1=YES) Arrêt du Ventilateur Quand Compresseur Debranché (0=Non, 1=Oui) Ventilatoren Weg, Wenn Kompressor Weg von (0=NEIN, 1=JA)		0	1	flag	1	0
Fd	Stopped fan after the dripping time Ventilateur arreté après le temps d'égoutture Gestoppter Ventilator nach Bratenfettzeit		0	15	min	1	2
H1	Auxiliary Auxilaire Hilfskraft	AUX	0	10	flag	1	12
* H5	Auxiliary 2 Auxilaire 2 Hilfskraft 2	AUX	0	10	flag	1	9
H6	Mute of the key "AUX" Blocage de la touche "AUX" Sperrung der taste "AUX"	AUX	0	255	-	0	32

* Applicable only when you have light! / * Applicable uniquement lorsque vous avez la lumière! / * Gilt nur, wenn Sie Licht haben!

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans le colonne "DEF" du manuel des instructions du microprocesseur sont supposés.

Beachten: Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spaltec "DEF" vom handbuch der anweisungen des mikroprozessors werden angenommen.